



04-vierde verdieping (WT)
Schaal: 1:50

Algemeen renvoor

- voor brandcompartimenten, WBCO-ellen, onduchtere, beperking brand- en rookontwikkeling, akoestische brandbeveiliging en brandstopput SPA 200016602_20029.pdf
- voor bekleding bouwdeel e.d. zie rapporten TRAX PR15164 BB, EPC en MPV (aanpassen op gereedschap) krijgt transpaarnt uitkomen, zie brandstopput SPA 200016602_20029.pdf
- 30 minuten brandwerende deur/wand
- 60 minuten brandwerende deur/wand
- alle balkons hebben een afsluiting van 1200 mm getuwend, bakens met aparte aanduiding een afsluiting van 1750 mm naar de buitenzijde
- niet-ontvande rookmelder aangegeven op elektrisch conform MKN255
- voor brandcompartimenten, WBCO-ellen, onduchtere, beperking brand- en rookontwikkeling, akoestische brandbeveiliging en brandstopput SPA 200016602_20024.pdf
- Geluidtechnische brandbeveiligingssystemen die getuud conform het onderwerp 2002 SPA VNF in rapportnummer 22000166A010_20028
- Maatregelen t.o.v. de interne geluidsoverdracht, de nagelring in de gemeenschappelijke verbindingsruimte en ter bescherming tegen geluid van installaties conform het onderwerp van SPA VNF in rapportnummer 22000166A010_20028
- voor bekleding bouwdeel e.d. zie rapporten TRAX PR15164 BB, EPC en MPV

Industrielaan 2-10 Veenendaal :: 36 woningen, stallinggarage en MPD centrale

Gebouw A

Frank van Woerden ontwikkeling

11-12-2020

11-03-2021

LEEW18A01

B-WT-140